

Ausschreibungstext

Produkt:	☐ 1-flgl. Trafotür „Hugo Dreves“ ASN1/ESN1 ☐ 2-flgl. Trafotür „Hugo Dreves“ ASN2/ESN2
	aus Stahlblech, doppelwandig, Blechstärke 1,5 mm, Blattstärke 69 mm, Dünnfalz, Sicherungszapfen
Verwendung:	☐ innen ☐ außen
Abmessung:	RBM B x H [mm]:
Anschlag:	☐ DIN links ☐ DIN rechts ☐ einwärts ☐ auswärts
Einbruchhemmung nach DIN EN 1627:	☐ ohne ☐ RC2 ☐ RC3 ☐ RC4
Störlichtbogensicherheit:	☐ ohne ☐ bis 31 kPa (= 0,31 bar = 31 kN/m²) (vormals PEHLA-Prüfung) nach DIN EN 61330 (VDE 0670-611) sowie DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202) (Hinweis: Hierfür ist ein Lüftungsgitter zwingend erforderlich)
Einbau in:	☐ Mauerwerk, Beton ☐ Stahlträger ☐ sonstige ☐ Eckeinbau (Standard) ☐ stumpfer Einbau in die Laibung ☐ stumpfer Einbau hinter der Vorsatzschale ☐ Einbau auf der Wandscheibe
Zarge:	☐ Eckzarge ☐ Gegenzarge, Wandstärke [mm]: ☐ Blockzarge
Bodendichtung:	☐ ohne ☐ absenkbare Bodendichtung ☐ untere Anschlagdichtung ☐ Zarge vierseitig, Türfalz vierseitig Sonstiges:
Lüftungsgittertyp:	☐ ohne ☐ RC3 + RC4, A-Lamelle aus Stahl, freier Querschnitt Af ~ 35% ☐ RC2, A-Lamelle aus Stahl, freier Querschnitt Af ~ 50% ☐ RC0, A-Lamelle aus Stahl, freier Querschnitt Af ~ 50% ☐ RC0, Y-Lamelle aus Leichtmetall, freier Querschnitt Af ~ 39% ☐ Druckentlastungsklappe, öffnet selbsttätig bei Überdruck von 10 Pa ☐ Kleintierschutz ☐ Insektenschutz ☐ stohergeschützt mit Edelstahl-Insektenschutzgitter, IP4X ☐ spritzwassergeschützt mit Wasserrückführung, IPX4

Lüftungsgittergröße:	☐ Flügel vollflächig ausgefüllt (Richtwert: Man erreicht insgesamt einen freien Lüftungsquerschnitt Af von ca. 35% der gesamten Rohbauöffnung) ☐ unten, B x H [mm]: ☐ oben, B x H [mm]: ☐ unten + oben, jeweils B x H [mm]:
Oberteil / Unterteil:	☐ feststehendes Oberteil mit Lamellenfüllung, Höhe [mm]: ☐ feststehendes Oberteil mit Druckentlastungsklappe, Höhe [mm]: ☐ feststehendes Unterteil mit Lamellenfüllung, Höhe [mm]:
Verriegelung:	☐ ohne besondere Anforderungen ☐ selbstverriegelnd ☐ Mehrfachverriegelung ☐ Doppel-PZ-Schloss für 2 Stk Profilzylinder ☐ Motorschloss Sonstiges:
Standflügelverriegelung (bei 2-flgl. Türen):	☐ massiver aufliegender Treibriegel (Standard) ☐ Falztreibriegel
Anti-Panik:	☐ ohne ☐ 1-flügelig / Teilpanik (Standard) ☐ Vollpanik / beide Flügel
Handhabe:	☐ Wechselgarnitur / Knaufgarnitur (Standard) ☐ Drückergarnitur ☐ Panik-Stangengriff ☐ Kunststoff ☐ Leichtmetall ☐ Edelstahl
Feststeller:	☐ Bolzen-Stangenriegel zur Feststellung im Boden (empfohlen), Befestigung auf Türblatt-Innenseite, Hub ca. 170 mm ☐ Sturzfeststeller, oben (nicht in Komb. mit Obentürschließer möglich) ☐ Trittfeststeller Sonstiges:
Potentialausgleich:	Erdungsband 16 mm ² zwischen Zarge und Türblatt, inkl. M8-Schraube für bauseitigen Erdungsanschluss, Lage: Bandgegenseite ☐ oben, ☐ unten Sonstiges:
Oberfläche:	☐ Ausführung endbeschichtet, matt, Farbton: RAL ____ (empfohlen) ☐ grundiert (nicht bei Stahl-Lüftungsgittern möglich)
Sonstiges:	☐ Magnet-/Reedkontakt ☐ VdS-Klasse B ☐ VdS-Klasse C ☐ Riegelschaltkontakt für das Hauptschloss ☐ Riegelschaltkontakt für die Standflügelverriegelung (nur für Falztreibriegel möglich) ☐ Fluchttüröffner ☐ Gleitschieneschließer auf Bandgegenseite (nur am Gangflügel empfohlen) ☐ Edelstahlbänder