

An lizenzierte Fertigungsbetriebe
„System Schröders“

Theo Schröders
Entwicklung & Beratung GmbH
Zechenring 23
41836 Hückelhoven
Tel. +49 (0)2433 93901-60
www.system-schroeders.de

Von: Ulrich Schröders
info@system-schroeders.de

Übereinstimmungsbestätigung von Trafostationstüren „System Schröders“ mit den Anforderungen nach DIN EN 61330 (VDE 0670-611) sowie DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202)

Hiermit wird bestätigt, dass die Trafostationstüren mit integriertem Lüftungsgitter

System Schröders ASN-1
System Schröders ASN-2
System Schröders ISN-1
System Schröders ISN-2
System Schröders ESN-1
System Schröders ESN-2

alle geltenden Anforderungen und Bestimmungen der DIN EN 61330, bzw. der DIN EN 62271-202, insbesondere der hierin beschriebenen Anforderungen an die Störlichtbogenprüfung/-sicherheit, erfüllen.

Die Störlichtbogenprüfung einer Trafostationstür „System Schröders“ mit Lüftungsgitter erfolgte bei **ABB Prüffelder Ratingen** (akkreditiertes Prüfinstitut).

Die Tür hielt dabei einem gemessenen Explosionsdruck von über 30 kPa stand.

Die Prüfprozedur und die Prüfparameter basieren auf

DIN / EN / IEC 62271-202-2022, Abschnitt 7.102 und Annex A.

Der Prüfbericht Nr. XX 333 L 001 der ABB Prüffelder Ratingen liegt vor.

Trafostationstüren „System Schröders“ müssen in Konstruktion und Ausstattung der geprüften Tür entsprechen.

Die Türflügel von Trafotüren müssen mit Erdungsbändern ausgestattet werden.

Die Prüfergebnisse sind auf Türen aus Edelstahl übertragbar.

System Schröders



Ulrich Schröders